

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СГ85 от 26.02.2014 Действует до 26.02.2019

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
 Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cggemo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001 ОГРН

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 5176 от 15 мая 2017 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное унитарное предприятие Городского округа Балашиха "Балашихинский Водоканал"

2. **Юридический адрес:** Московская область, г.Балашиха, Беякова, д.2

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из резервуара

4. **Место отбора:** ВЗУ №3, резервуар Московская область, г.Балашиха, Московская область, г.Балашиха, перед подачей в разводящую сеть

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 03.05.2017 12:40

Ф.И.О., должность: Эшмакова И.Е, пробоотборщица Муниципального унитарного предприятия Городского округа Балашиха "Балашихинский Водоканал"

Условия доставки: Сумка-холодильник, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.05.2017 13:00

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 169/092 от 27.04.2017

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 1.17.5176 /092

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-3-01	0200446	АА5158810/110 от 13.10.2016	12.10.2018

10. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 03.05.2017 13:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5176 - 463 дата начала испытаний 03.05.2017 13:50 дата выдачи результата 15.05.2017 09:54					
1	Запах	балл	2	2	ГОСТ 3351-74
2	Цветность	градус	5,9±1,8	20	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,6	1,5	ГОСТ 3351-74

Ф.И.О., ответственного за оформление протокола:



Гончаренко Т.М.

Руководитель (заместитель Руководителя)
ИЛЦ ФФБУЗ ЦГиЭ в МО в Ногинском районе,
гг. Балашиха, Железнодорожный, Реутов,
Черноголовка, Электросталь



Шугарова О.Н.
(Осин А.Н.)

Протокол № 5176

стр. 1 из 1

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ